

Суточный акт «12» апреля 2022 года

Мы, ниже подписавшиеся, Глава Потюкановского сельсовета Шушков Александр Валентинович, ИО директора МКУ ЖКХ Первов Юрий Алексеевич, представитель добровольной пожарной команды Николаев Валентин Анатольевич составили акт в том, что сего числа нами был произведен совместный осмотр пожарных водоемов и пожарной емкости. При осмотре пожарных водоемов и пожарной емкости выявлено: водоемы наполнены водой, установлены указатели, нанесена разметка; пожарная емкость наполнена водой и находится в технически исправном состоянии. Неисправностей не обнаружено. Подъездные пути находятся в хорошем состоянии. Проверенные объекты готовы к весенне-летнему периоду.

№ п/п	Улицы, переулки, площади	Объем
1	Пожарный водоем. Улица Центральная 14.	25 куб.м.
2	Пожарный водоем. Улица Центральная 12.	15 куб.м.
3	Пожарный водоем. Улица Зеленая 9.	25 куб.м.
4	Пожарная установка МС – 2Ц – 2.0. Улица Зеленая 9	3 куб.м.

Глава Потюкановского сельсовета
Северного района Новосибирской области

 А.В. Шушков

ИО директора МКУ ЖКХ Потюкановского сельсовета
Северного района Новосибирской области

 Ю.А. Первов

Представитель добровольной пожарной
команды Потюкановского сельсовета
Северного района Новосибирской области

 В.А. Николаев